

# TPM500-Щ2.WIFI

## Измеритель-регулятор температуры

### Инструкция по подключению к OwenCloud

#### 1 Подключение прибора к OwenCloud

Для настройки прибора необходимо подключить к нему смартфон, ПК или ноутбук с доступом к Wi-Fi и с веб-браузером. Для подключения прибора к OwenCloud следует в приборе настроить параметры точки доступа с выходом в сеть Интернет и токен авторизации OwenCloud. Токен – ключ для идентификации владельца, используемый для доступа к OwenCloud.

Для настройки связи прибора с OwenCloud следует:

1. Добавить прибор в OwenCloud:
  - a. Войти в личный кабинет OwenCloud. Перейти в раздел «Администрирование» (кнопка ) и нажать кнопку Добавить прибор .
  - b. В появившемся меню ввести информацию о приборе: **Идентификатор** – заводской номер (нанесен на корпус прибора или указан на странице настройки прибора в поле «Заводской номер», см. п. 3), **Тип прибора** – выбрать из выпадающего списка «TPM500–ВФ Терморегулятор с WiFi», **Название прибора** – выбирается пользователем, может содержать буквы русского/латинского алфавита, цифры и др. символы. Нажать кнопку «Добавить».
  - c. На появившейся странице, если требуется, задать параметры: **Время хранения архива**, **«Оперативный» период опроса**, **«Конфигурационный» период опроса**, **«Управляющий» период опроса** и **Период отсутствия данных**. Нажать кнопку «Сохранить».
  - d. Скопировать значение из поля «**Токен**». Оно понадобится для дальнейшей настройки.
2. Убедиться, что прибор работает в режиме точки доступа (параметр **WF.AP = on**).

Подключиться к созданной прибором точке доступа, используя смартфон, ПК или ноутбук. Параметры сети: SSID «*TPM500\_xx...xxxxxx*» и пароль «*00000000*», где *xxxxxxxxxxxxxx* – заводской номер прибора (указан на корпусе).

3. В веб-браузере зайти на адрес 10.0.6.10. Откроется страница настроек прибора.
4. Задать параметры точки доступа в Интернет и «**Токен**».
  - a. Добавить значение токена, скопированное из OwenCloud при регистрации прибора (см. п. 1), в поле «**Токен**».
  - b. В поле «**Имя**» соответствующего раздела указать SSID точки доступа, с помощью которой прибор получит доступ в OwenCloud.

В поле «**Пароль**» – пароль от данной точки доступа, если пароль отсутствует – оставить поле пустым.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

В память прибора могут быть записаны данные основной и резервной точки доступа в Интернет.



#### ВНИМАНИЕ

У точки доступа, к которой подключается прибор, должен быть активирован режим DHCP (автоматическое получение IP-адреса).

- c. Если планируется использование резервной точки доступа, то следует задать ее имя и пароль. Параметр «**Попытка перехода на основную Точку доступа через (минут)**» выбирается из соображений удобства и экономической составляющей резервной точки доступа. Не рекомендуется задавать данный параметр менее 30 минут.
5. Сохранить настройки нажатием кнопки «Сохранить настройки».
6. Проверить правильность настроек в разделе «**Состояние подключения**» — если все настроено верно, то будет отображено сообщение: «Есть связь с OwenCloud». В противном случае см. раздел 2. Расшифровка состояний приведена в таблице ниже.

The screenshot shows the configuration interface for the TPM500\_WIFI module. At the top, it displays basic connection information: Keenetic-5305, IP 10.0.6.10, and a connection status message 'Есть связь с OwenCloud' (Connection to OwenCloud established). Below this, there's a section for 'Инструкция по настройке' (Setup instructions) which includes fields for 'Заводской номер' (Serial number) containing '47450000000000001', 'MAC адрес' (MAC address) '60:01:94:09:c1:62', and 'Токен' (Token) 'ZY4MTMYO'. There are two sections for 'Основная точка доступа' (Main wireless access point) and 'Резервная точка доступа' (Backup wireless access point), each with 'Имя' (Name) and 'Пароль' (Password) fields. A note below says 'Попытка перехода на основную Точку доступа через (минут)' (Attempt to switch to the main wireless access point after (minutes)) with a value of '30'. At the bottom, there are buttons for 'Сделать основной' (Set as primary) and 'Сделать резервной' (Set as backup), a 'Выберите точку доступа:' (Select wireless access point:) dropdown with several options, and links for 'Сбросить настройки' (Reset settings) and 'Перейти на упрощенную страницу' (Go to simplified page). The footer indicates the software version is 'ver\_1.01'.

Рисунок 1 – Страница настройки

Таблица 1 – Расшифровка состояний подключения

Сообщение	Значение
Нет подключения к точке доступа	Настройки подключения к точке доступа не заданы или заданы неверно, или точка доступа недоступна
Нет связи с интернетом	Отсутствует доступ в Интернет со стороны точки доступа или со стороны провайдера
Нет связи с OwenCloud	Доступ в Интернет есть, но подключиться к сервису OwenCloud не получается
Есть связь с OwenCloud	Удалось соединиться с OwenCloud
Идет проверка заводского номера	Прибор не добавлен в базу OwenCloud
Идет проверка токена	Неверно настроен токен в приборе
Обновлено X секунд назад	Время с момента последнего обмена данными между облаком и прибором

После завершения настройки, в целях безопасности, рекомендуется отключить режим точки доступа. Чтобы отключить этот режим, следует задать **WF.AP = off**. Параметры прибора, доступные из OwenCloud приведены в таблице 2. Доступ из OwenCloud: **R — только чтение, R/W — чтение и запись**.

Таблица 2 – Регистры прибора, опрашиваемые из OwenCloud

Адрес	Наименование	Обозначение	Тип	Доступ от OwenCloud
0x0000	Текущее значение	PV	FLOAT	R
0x0002	Уставка 1	SP1	FLOAT	R/W
0x0004	Уставка 2	SP2	FLOAT	R/W
0x0006	Сумма уставок 1 и 2	SumSP	FLOAT	R
0x0008	Гистерезис	Hyst	FLOAT	R/W
0x000A	Нижний порог сигнализации	U.Lo	FLOAT	R/W
0x000C	Верхний порог сигнализации	U.H	FLOAT	R/W
0x000E	Выходная мощность	PPU	FLOAT	R/W
0x0010	Режим работы прибора	inp.F	UINT	R/W
0x0011	Текущее состояние дискретного входа (для удаленного управления)	di.st	UINT	R/W
0x0012	Разрешение удаленного управления дискретным входом	di.rc	UINT	R/W
0x1000	Текущая точка доступа, к которой подключен прибор (1 – основная, 2 – резервная)	CurAP	UINT	R
0x1001	Сила сигнала по текущей точке доступа (от 0 – минимальный, до 4 – максимальный)	SigPWR	UINT	R

## 2 Проблемы и решения

Проблема	Причина	Решение
Светодиод WiFi мигает равномерно	Неверно настроена точка доступа в Интернет	Проверить настройки точки доступа в Интернет
	Недостаточный уровень сигнала Wi-Fi	Сократить расстояние между прибором и точкой доступа в Интернет
	Перегрузка сети	Снять питание точки доступа в Интернет на одну минуту и подать снова. Проверить настройки точки доступа в Интернет. Переключить режим Wi-Fi точки доступа на другой, менее загруженный, частотный канал (подробнее см. документацию на точку доступа в Интернет)
	Частота работы сети Wi-Fi у точки доступа и у прибора отличаются. Возможно, точка доступа использует отличный от 2,4 ГГц диапазон частот Wi-Fi	Установить частоту работы Wi-Fi точки доступа на значение 2,4 ГГц
Светодиод WiFi мигает с переменным интервалом	Нет соединения с Интернетом	Проверить соединение точки доступа в Интернет с каналом провайдера. Проверить состояние лицевого счета. Связаться с техподдержкой провайдера
Соединение с Интернетом есть, но прибор не получается добавить в OwenCloud	Неверно указан заводской номер. В строке <b>Статус</b> страницы настройки прибора отображается сообщение «Проверка заводского номера...»	Уточнить идентификатор прибора. Скопировать еще раз, используя «Буфер обмена» и заново добавить на странице настройки. Связаться с техподдержкой компании «ОВЕН»
	Неправильный токен. В строке <b>Статус</b> страницы настройки прибора отображается сообщение «Проверка токена...»	Сгенерировать новый токен в личном кабинете OwenCloud и ввести на странице настройки прибора
Состояние дискретного входа не редактируется из OwenCloud	Проверить значение параметра <b>WF.ro</b>	Должно быть <b>WF.ro = off</b>
	Проверить значение параметра <b>di.rC</b>	Должно быть <b>di.rC = on</b>
Параметры прибора не редактируются через OwenCloud	Проверить значение параметра <b>WF.ro</b>	Должно быть <b>WF.ro = off</b>
Не удается найти точку доступа прибора	Программный сбой	Снять питание с прибора и через 15 секунд подать снова. Если проблема не решена, то следует обратиться в сервисный центр
Страница настройки прибора недоступна		Несколько раз обновить страницу в браузере с интервалом не менее 10 секунд. Если проблема не решена, то следует обратиться в сервисный центр

рег.: 1-RU-53029-1.9